



STADTWERKE WOLFENBÜTTEL

Pressemitteilung

Wolfenbüttel, 9. März 2018

Wasserrohrbruch Böttcherberg

Wasserdruck ist seit 4:35 Uhr wiederhergestellt

An der Wasserhauptleitung im Böttcherweg (Material PVC, DN 200) kam es heute Nacht um 2:03 Uhr zu einem Wasserrohrbruch. Die Undichte wurde durch die Leitwarte bemerkt und die Bereitschaft informiert. Die Straßen im Bereich Linden wurden abgefahren. So konnte, auch mit der Unterstützung durch Informationen anrufender Kunden, die Schadenstelle um ca. 4:00 Uhr festgestellt werden. Um 4:35 Uhr war das Wasser abgestellt und der Versorgungsdruck wiederhergestellt. Das Abschiebern gestaltete sich äußerst schwierig, da die Schieberkappen überflutet waren.

In der Spitze trat ein Volumenstrom von 540 m³/h Wasser aus. Die ausgetretene Wassermenge summiert sich auf ca. 1.300 m³ Trinkwasser. Derzeit sind noch zwei Häuser auf dem Böttcherweg ohne Wasser. Der Schaden wird im Laufe des Nachmittags behoben. Dazu muss eine komplette Leitungslänge von 6 Metern Länge durch ein PE-Rohr erneuert werden. Wir haben eine Notzapfstelle in der Straße Am Feldgraben eingerichtet.

Durch den enormen Volumenstrom brach der Wasserdruck im Bereich zwischen: In den Schönen Morgen, Siedlung Über dem Okertal, Lindendöhren und Wendessener Straße/Unter den Kastanien zum Teil komplett zusammen. Sollten sich noch Kunden melden, die Trübungen im Wasser oder die Luft in der Leitung haben, sollten diese das Wasser zunächst einige Minuten ablaufen lassen. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich. Tritt dennoch keine Änderung ein, sollte die Meldung an die Leitwarte gegeben werden, Tel. 408-202. Die Stadtwerke würden dann die betroffenen Leitungsabschnitte spülen.